

QF301 --- ARMADIO G. FABBRICATO 3

UFFICI, SERVIZI SOCIALI

QF311 --- ARMADIO IMPIANTI P.T. UFFICI



Comune di BARI

AMTAB S.p.A.

Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A.

Viale L. Jacobini, Z.I. - 70123 BARI

LAVORI DI: ADEGUAMENTO E LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'OFFICINA, UFFICI, CRAL, SITI IN VIA L. JACOBINI, Z.I. BARI, DI PROPRIETA' DELL'AMTAB S.P.A. - CIG: 6962082BCE

STAZIONE APPALTANTE

AMTAB S.p.A.

Il Direttore Generale - dott. ing. Francesco LUCIBELLO

Responsabile Unico del Procedimento

dott. ing. Giuseppe RUTA

Progettazione:

dott. ing. Salvatore TORRE

Via G. Garibaldi, 158 - 95045 Misterbianco (CT)

tel. 095454944 - 330366846, fax. 095305787 - ORDING - CT 3718

salvatore.torre5@ingpec.it

ingtorresalvatore@gmail.com

Collaborazione: dott. ing. Mariella GUARNERA - ORDING - CT 7172

Revisione

01234

ELABORATO GRAFICO

DRAWING N. 001.043.018

GENNAIO 2018

CARPENTERIE

QF301, QF311

ARMADI - G. FABBRICATO 3 UFFICI,

SERVIZI SOCIALI - IMPIANTI P.T. UFFICI

SCALA

1:10


TAVOLA

n.18

Elaborato


n.18

PROGETTO DEFINITIVO



QF301 --- ARMADIO G. FABBRICATO 3 - UFFICI, SERVIZI SOCIALI

Nome del quadro	QF301
Indice di protezione IP	65
Forma di segregazione	1
Ue [V]	690.0
Dimensioni totali (HxLxP) [mm]	2013X1816X447



QF311 --- ARMADIO IMPIANTI P.T. UFFICI

Nome del quadro	QF311
Indice di protezione IP	43
Forma di segregazione	1
Ue [V]	690.0
Dimensioni totali (HxLxP) [mm]	1950X2670X240